

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-CN.ПБ67.В.00754
(номер сертификата соответствия)

ТР 1381663
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

«GLASSTEX GROUP CORP»,
Адрес: No.9, Yihe Road, Yiyuan County, Zibo SHANDONG, China, Китай
Телефон: 865333229076, Факс: 865333229076

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

«GLASSTEX GROUP CORP»,
Адрес: No.9, Yihe Road, Yiyuan County, Zibo SHANDONG, China, Китай
Телефон: 865333229076, Факс: 865333229076

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Прометей",
Адрес местонахождения: 140006, Российская Федерация, Московская область, город Люберцы, улица Южная, дом 26 А, Телефон: 79164673441, ОГРН 1115027005950, аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ПБ67, выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Стеклообои декоративные, толщиной от 0,2 до 1,5 мм,
плотностью от 85 до 300 г/м², в рулонах, Марки: Wellton, Wellton Optima, Wellton DIY, Oscar, Oscar Optima, Oscar DIY, Oscar-O, Oscar-K, Colours, Wellton Decor, LM, CS, OB, KR, Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)

595200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ), Глава 3, Статья 13, п.п. 5, 7, 9, 10; табл. 3 и 27.
Показатели пожарной опасности: группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94;

группа воспламеняемости - В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89; показатель токсичности – Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

7019520000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

протокол № 202а-05 от 26.06.2014 года, испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Прометей", номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН79 от 05.08.2011 года до 04.08.2016

года, адрес: 140007, Московская область, город Люберцы, улица 8 Марта, дом 16; схема сертификации: 5с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

сертификат на соответствие системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) регистрационный номер РОСС RU.31075.СДС.1-115А от 25.06.2014 года до 24.06.2017 года, выданный Органом по сертификации систем менеджмента качества ООО "НПК ТЕХСЕРВИС" (аттестат аккредитации РОСС RU.31075.04ЖИПО от 18.07.2013 года)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.06.2014 **по** 29.06.2019

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 Н. Г. Ногина

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 С. М. Пронин



STEKLOOBOI.COM